



ПРАВИТЕЛЬСТВО МОСКВЫ

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ

Большая Спасская ул., д.15, стр.1, Москва, 129090  
Телефон: 8 (495) 366-9761, факс: 8 (495) 366-9761, e-mail: dogm@mos.ru, http://www.dogm.mos.ru  
ОКПО 02110342, ОГРН 1027700386625, ИНН/КПП 7719028495/770801001

05.10.2017

№ 01-50/02-2151/18

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

**Руководителям образовательных  
организаций и иных организаций,  
подведомственных Департаменту  
образования города Москвы**

**Уважаемые руководители!**

В целях повышения уровня пожарной безопасности и выполнения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и в соответствии с пунктом 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», необходимо до **31.10.2017** организовать комплексную проверку работоспособности вышеуказанных систем с оформлением соответствующего акта, с привлечением представителей организаций, выполняющих работы по техническому обслуживанию систем автоматической противопожарной защиты.

Особое внимание в ходе проверок обратить на прохождение сигнала о возникновении пожара от объектового оборудования «Стрелец-Мониторинг» в ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по г. Москве». При отсутствии сигнала потребовать от подрядной организации незамедлительно принять меры для восстановления канала связи и провести служебную проверку по выяснению причин отсутствия прохождения сигнала. При необходимости направить в адрес обслуживающей организации претензию о выставлении штрафных санкций за ненадлежащее оказание услуг, предусмотренных контрактом.

Акт проверки в отсканированном виде представить в ГКУ Дирекцию ДОГМ посредством электронной почты на адрес: [dir-buo-monitoring@edu.mos.ru](mailto:dir-buo-monitoring@edu.mos.ru).

**Заместитель руководителя**

**Т.В. Васильева**